Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żurominie

Żuromin, dnia 29.10.2026 r.

INFORMACJA Nr 7/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
z dnia 29 października 2026 r.

Dotyczy: **niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Zielona, gmina Kuczbork, zasilającego w wodę 1537 mieszkańców miejscowości Zielona**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że na podstawie otrzymanego Sprawozdania częściowego z badań wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody pochodzącej z wodociągu publicznego Zielona, gmina Kuczbork w związku z obecnością bakterii grupy coli (3 jtk/100 ml - wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml/l).
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów **zaleca konieczność gotowania wody.** Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zalecenie obowiązuje do czasu poprawy jakości wody z w/w wodociągu.
Szczególną uwagę należy wykazać przy korzystaniu z wody przez osoby starsze, niemowlęta, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

Agata Karasiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żurominie
ul. Przemysłowa 10 | 09-300 Żuromin
+48 23 657 22 17
adres e-mail: sekretariat.psse.zuromin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-57152-68181-CTITW-27